ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru
ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890
Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812) 298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Ново-Александровская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812) 298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник группы по приему и кодированию проб ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
_____ /Лукьянова Е.А./
17.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-03/71213-26 от 17.08.2026

1. Заказчик:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗАРЯ"

2. Юридический адрес (контактные данные): 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Заря Тер снт

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):
-

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:
Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)

4. Место отбора (наименование и адрес)*:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗАРЯ" Ленинградская обл, Всеволожский район, СНТ "Заря"

5. Информация об отборе:
Дата, время отбора проб (образцов)*: 12.08.2026 10:55
Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12.08.2026 в 13:00
Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:
договор от 03.08.2026 № 0000-М43842 Заявка № 78-20-03Ф/Л43955-2026 от 03.08.2026

7. Сведения о сопроводительной документации*:
Акт отбора №б/н от 03.08.2026

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца): BC191 954D-3F

10. Результаты исследований:

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
* данные предоставленные Заказчиком

10.1 Код пробы (образца): BC191 954D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)/Колодец

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 195252, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит.А
тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 12.08.2026 13:15
дата начала испытаний 12.08.2026, дата окончания испытаний 14.08.2026

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения[1]	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений[2]
1	Запах при 20 ° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Запах при 60 ° С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
4	Цветность	градус цветности	1,3±0,4	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
5	Мутность (по каолину)	мг/дм³	менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (ФР.1.31.2019.34789) (издание 2019 г.) (расчетный метод)
6	Водородный показатель/pH	ед. pH	6,7±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2024.50028) (издание 2024 г.)
7	Жесткость	°Ж	0,70±0,11	ГОСТ 31954-2012, п.4
8	Массовая концентрация нитритов/нитриты	мг/дм³	0,0050±0,0025	ГОСТ 33045-2014, п.6
9	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)/окисляемость перманганатная	мг/дм³	0,72±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900) (издание 2012 г.)
10	Массовая концентрация нитрат–ионов/нитрат–ионы/нитраты	мг/дм³	4,0±0,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) (ФР.1.31.2018.29956) (издание 2018 г.)
11	Массовая концентрация хлорид–ионов/хлорид–ионы/хлориды	мг/дм³	8,3±0,8	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) (ФР.1.31.2018.29956) (издание 2018 г.)
12	Массовая концентрация сульфат–ионов/сульфат–ионы/сульфаты	мг/дм³	21,3±2,1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) (ФР.1.31.2018.29956) (издание 2018 г.)
13	Массовая концентрация фторид–ионов/фторид–ионы/фториды	мг/дм³	менее 0,1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) (ФР.1.31.2018.29956) (издание 2018 г.)
14	Массовая концентрация железа (сумма форм)/железо общее/железо (сумма форм)	мг/дм³	0,082±0,014	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ФР1.31.2013.16027) (издание 2011 г.)
15	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)/аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм³	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014, п.5
16	Массовая концентрация марганца (сумма форм)/марганец (сумма форм)	мг/дм³	0,022±0,004	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ФР1.31.2013.16027) (издание 2011 г.)

10.1 Код пробы (образца): BC191 954D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)/Колодец

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А
тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 12.08.2026 14:00
дата начала испытаний 12.08.2026, дата окончания испытаний 14.08.2026

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения[1]	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений[2]
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см³	3	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	КОЕ в 100 см³	$1{,}0x10^{1}$	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
3	Escherichia coli/E.coli	КОЕ в 100 см³	2	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
4	Энтерококки	КОЕ в 100 см³	3	МУК 4.2.3963-23, п.8.3
5	Колифаги	в 100 см³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.10.1.-10.3.1. п.10.5.

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности
3.Для показателей: мутность, водородный показатель, жесткость результаты измерений представлены с учетом результатов двух параллельных определений, использованных для расчета результата измерений; способ определения результата измерений: среднее арифметическое значение.
4.Температура анализируемой воды при определении цветности: 24°С.
5.Измерение цветности проводят по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.
6. Для показателей железо, марганец представлены результаты единичных измерений.

конец протокола испытаний

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
* данные предоставленные Заказчиком